

**U C H W A Ł A Nr XX/173/2012
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **rozpatrzenia skargi pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania i organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu - dotyczy uszkodzonej linii wodociągowej w Markowiznie. Skarga skierowana została przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Sopol pismem z dnia 22 lutego (wpływ Ldz. 1040/2012 z dnia 27 lutego 2012r.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r Dz.U. Nr 98 poz.1071 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej:

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
stwierdza, że**

§ 1

Skarga Pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania i organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu - dotyczy uszkodzonej linii wodociągowej w Markowiznie - jest bezzasadna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012 roku rozpatrzyła skargę Pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania i organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu (dotyczy uszkodzonej linii wodociągowej w Markowiznie). Skarga skierowana została pismem z dnia 22 lutego (wpływ Ldz. 1040/2012 z dnia 27 lutego 2012r.) przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Sopol działającego w imieniu Pana Latosińskiego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi wyjaśniła, że zamarznięcia rur wodociągowych, które miały miejsce w Gminie Ogrodzieniec w styczniu i lutym 2012 roku spowodowane zostały przez trudne warunki atmosferyczne i Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Podobne przypadki lawinowego zamarzania sieci wystąpiły w wielu regionach naszego kraju. Ponadto zgłoszenie Pana Latosińskiego o braku wody w budynku nr 100 w Markowiznie zostało zapisane pod nr 99. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu poinformował Komisję Rewizyjną, że ze względu na dużą ilość zgłoszonych przypadków zamarznięcia rur wodociągowych Zakład Gospodarki Komunalnej dokonywał rozmrożeń według kolejności zgłoszeń, uwzględniając także zagęszczenie budynków pozbawionych wody. W ostatniej kolejności rozmrażane były rurociągi, których rozmrożenie wymagało wykonania wykopów z uwagi na zamarznięcie gruntu. Od początku prowadzonej akcji zostały uruchomione ogólnodostępne punkty poboru wody. W Markowiznie był to hydrant nr 2. Z chwilą odmrożenia innych budynków w miejscowości Markowizna woda dostarczana była w pojemnikach bezpośrednio do posesji Pana Latosińskiego. Budynki odmrożone w Markowiznie, o których wspomina się w piśmie, podłączone są do innego rurociągu głównego który przebiega równolegle do rurociągu, do którego podłączona jest nieruchomość Pana Latosińskiego. Przyłącze Pana Latosińskiego ma ok. 50 mb i wykonane jest zarówno z plastiku jak i rur stalowych, potem dopiero łączy się z rurą stalową. Rury stalowe można rozmrozić za pomocą elektrycznych rozmrażarek, jednak w przypadku plastikowych rur takie urządzenia nie spełniają swojej roli.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Ogrodzieńcu stwierdza, że skarga złożona przez Pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu jest bezzasadna

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

w sprawie skargi pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania i organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu - dotyczy uszkodzonej linii wodociągowej w Markowiźnie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012 roku rozpatrzyła skargę Pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania i organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu (dotyczy uszkodzonej linii wodociągowej w Markowiźnie). Skarga skierowana została pismem z dnia 22 lutego (wpływ Ldz. 1040/2012 z dnia 27 lutego 2012r.) przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Sopol działającego w imieniu Pana Latosińskiego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi wyjaśnia, że zamarznięcia rur wodociągowych, które miały miejsce w Gminie Ogrodzieniec w styczniu i lutym 2012 roku spowodowane zostały przez trudne warunki atmosferyczne i Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Podobne przypadki lawinowego zamarzania sieci wystąpiły w wielu regionach naszego kraju. Ponadto zgłoszenie Pana Latosińskiego o braku wody w budynku nr 100 w Markowiźnie zostało zapisane pod nr 99. Kierownik ZGK w Ogrodzieńcu poinformował Komisję Rewizyjną, że ze względu na dużą ilość zgłoszonych przypadków zamarznięcia rur wodociągowych ZGK dokonywał rozmrożeń według kolejności zgłoszeń, uwzględniając także zagęszczenie budynków pozbawionych wody. W ostatniej kolejności będą rozmrażane rurociągi, których rozmrożenie wymaga wykonania wykopów z uwagi na zamarznięcie gruntu. Od początku prowadzonej akcji zostały uruchomione ogólnodostępne punkty poboru wody. W Markowiźnie był to hydrant nr 2. Z chwilą odmrożenia innych budynków w miejscowości Markowizna woda jest dostarczana w pojemnikach bezpośrednio do posesji Pana Latosińskiego. Budynki odmrożone w Markowiźnie, o których wspomina się w piśmie są podłączone do innego rurociągu głównego który przebiega równoległe do rurociągu, do którego podłączona jest nieruchomość Pana Latosińskiego. Przyłącze Pana Latosińskiego ma ok. 50 mb i wykonane jest zarówno z plastiku jak i rur stalowych, potem dopiero łączy się z rurą stalową. Rury stalowe można rozmrozić za pomocą elektrycznych rozmrażarek, jednak w przypadku plastikowych rur takie urządzenia nie spełniają swojej roli.

Komisja Rewizyjna biorąc powyższe pod uwagę stwierdza, że skarga złożona przez Pana Mirosława Latosińskiego na sposób funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu jest bezzasadna

*Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Zofia Adamusińska*